

2 - DATI IDENTIFICATIVI - UBICAZIONE DELL'ISTITUTO

2.1 - Dati di identificazione

Istituto Scolastico	
Denominazione Istituto	Istituto Tecnico Economico Indirizzo Turistico "Marco POLO"
Datore di Lavoro	Prof.ssa Pasqualina GUERCIA
C.F./P.IVA	80012780823
Tel.	091/6886878
Sede	
Comune	Palermo
Indirizzo	Via Ugo La Malfa, 113 - 90146
ASL competente	ASP 6
Telefono	091/6886878
e-mail	patn01000q@istruzione.it
pec	Patn01000q@pec.istruzione.it
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Ing. Antonio Franco
Indirizzo studio	Via A. Pacinotti, 34 - 9015 Palermo
Tel.	338 7030780
e-mail	franco-antonio@libero.it
Coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	I dirigenti
Rappresentante dei lavoratori sulla Sicurezza (RLS)	Prof. Leonardo SORBELLO
Tel.	
e-mail	nandosorbello@gmail.com

INCARICO	NOME - COGNOME
DATORE DI LAVORO	D.S. Prof. Pasqualina GUERCIA
RSPP	Ing. Antonio Franco
RLS	Prof. Leonardo SORBELLO
Medico competente	

3.1 PRESENZE COMPLESSIVE NELL'ISTITUTO

	N. Totale
STUDENTI	1273
CORPO DOCENTE	135
PERSONALE AUSILIARIO	16
PERS.LE AMM.VO E DI SEGRETERIA	10
LSU ASSIMILABILI	2
	1436

3.1 Dati occupazionali sede

PERSONALE DELLA SCUOLA

Dirigente Scolastico	Prof. Pasqualina GUERCIA
Docente collaboratore	Prof.ssa Patrizia MANNINO
Docente coordinatore	Proff. Patrizia MANNINO e Annunziata SPOTO
Referente Covid-19	

	N. Totale
STUDENTI	1273
CORPO DOCENTE	135
PERSONALE AUSILIARIO	16
PERS.LE AMM.VO E DI SEGRETERIA	10
LSU ASSIMILABILI	2
	1436

PIANO	Studenti	di cui disabili	Docenti	Non Docenti	Amministrativi	TOTALE
Terra	60		2	6		68
Primo	120		8	1		129
Ammezzato	158		13	6		177
Secondo	136		8	1		145
Terzo	290		15	3		308
Quarto	282		15	3		300
Quinto	118		8	1		127
Sesto	109		7	16	10	142
Totale	1273	0	76	37	10	1127

PRESIDI ANTINCENDIO

ELENCO PRESIDI ANTINCENDIO

Legenda

Mezzi di estinzione: M = Idrante, E = Estintore, N = Naspo	Tipo: P = Polvere, CO₂ = Anidride carbonica, AC = Acqua,
--	---

UBICAZIONE	MEZZI di ESTINZIONE	TIPO	CONTROLLO SEMESTRALE	VARIE
PIANO TERRA				
14	E	CO₂		
9	E	P		34A 233 BC - 6 Kg
4	I	Ac		
3	I	Ac		Attacco UNI 70
PIANO PRIMO				
3	E	Co₂		
	E	P		34A 233 BC - 6 Kg
2	I	Ac		
PIANO AMMEZZATO				
11	E	Co₂		
4	E	P		34A 233 BC - 6 Kg
2	I	Ac		
PIANO SECONDO				
3	E	Co₂		
	E	P		34A 233 BC - 6 Kg
2	I	Ac		
PIANO TERZO				
7	E	Co₂		
	E	P		34A 233 BC - 6 Kg
3	I	Ac		
PIANO QUARTO				
7	E	Co₂		
	E	P		34A 233 BC - 6 Kg
3	I	Ac		
PIANO QUINTO				
7	E	Co₂		
3	E	P		34A 233 BC - 6 Kg
2	I	Ac		

PIANO SESTO				
1	E	Co₂		
5	E	P		34A 233 BC - 6 Kg
2	I	Ac		
PIANO SETTIMO				
1	E	Co₂		
4	E	P		34A 233 BC - 6 Kg
1	E	P		Carrellato 30 Kg
1	I	Ac		
ESTERNO CANTINATO				
	E	CO₂		
4	E	P		34A 233 BC - 6 Kg
1	E	P		Carrellato 30 Kg
1	I	Ac		
ESTERNO EDIFICIO				
2	I	Ac		
3	I	Ac		Attacco UNI 70
Centrale Idrica				
1	E	P		34A 233 BC - 6 Kg
Centrale Termica				
1	E	P		34A 233 BC - 6 Kg